

	Eksplotacinių savybių deklaracija Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 Priedas	Numeris: LT-21.3/14
	Sistema KAN-therm Sprinkler	Lapas 1 iš 2

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Sistema KAN-therm Steel Sprinkler, kiekvienas elementas turi unikalų kataloginį kodą.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:
Sistema KAN-therm Steel Sprinkler ir KAN-therm Inox Sprinkler + unikalus kataloginis kodas.
KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51, Lenkija.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
 - Techninis Sertifikatas CNBOP-PIB AT-1106-0227/2009/2013 – Vamzdžiai ir fasoninės detalės iš cinkuoto plieno DN 20 iki DN 100, sistema KAN-therm Steel Sprinkler stacionarioms gesinimo vandeniui sistemoms;**
 - Techninis Sertifikatas CNBOP-PIB AT-1106-0249/2009/2014 – Vamzdžiai ir fasoninės detalės iš nerūdijančio plieno DN 20 iki DN 100, sistema KAN-therm Inox Sprinkler stacionarioms gesinimo vandeniui sistemoms.**
 - Techninis Sertifikatas Nr AT-15-7543/2014 – Presuojamos plieninės jungtys KAN-therm Inox ir KAN-therm Steel plieninių vamzdžių jungimui. ITB Varšuva.**
 - PN-EN 10305-3:2011. Preciziniai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. Skyrius 3: Siūliniai šaltai valcuoti vamzdžiai.**
 - PN-EN 10312:2006. Siūliniai vamzdžiai iš korozijai atspausaus plieno, skirti vandens ir kitu vandeninių skysčių transportavimui. Techninės tiekimo sąlygos.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
 - Stacionarių vandens sprinklerinių sistemų (pastoviai užpildytų vandeniui) vamzdynamics – KAN-therm Steel Sprinkler**
 - Stacionarių vandens sprinklerinių sistemų (pastoviai užpildytų vandeniui) vamzdynamics arba "sausų" – KAN-therm Inox Sprinkler**
 - Suspausto oro sistemoms**
 - Pastoviai užpildytų vandeniui (be vandens išleidimo), nepratekamoms hidrantų sistemoms – pagal gamintojų nurodymus ir rekomendacijas.**
 - kita – pagal KAN Sp. z o.o. išleistą „Projektuotojo ir montuotojo vadovą“, Sistemos KAN-therm katalogą bei Technių konsultacijų skyriaus nurodymus bei rekomendacijas.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
Sistema KAN-therm Steel.
KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51, Lenkija

	Eksploatacinių savybių deklaracija Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 Priedas	Numeris: LT-21.3/14
	Sistema KAN-therm Sprinkler	Lapas 2 iš 2

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikytina
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje:
Sistema 4
8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas:
Valstybinio tyrimų instituto Priešgaisrinės saugos mokslinių tyrimų centras COBOP-PIB
atliko tyrimus pagal sistemą **4**.
(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje, aprašymas)

ir išdavė techninį sertifikatą **CNBOP-PIB AT-1106-0227/2009/2013 , CNBOP-PIB AT-1106-0249/2009/2014.**

*(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
- išorinis vaizdas**
 - žymėjimas**
 - matmenys**
 - jungties vamzdis-fasoninė detalė sandarumas ir atsparumas vidinio slėgio sąlygomis:**
 - Sistema Steel: DN20-DN50 - 16 bar; DN65 – 12,5bar; DN80-DN100 – 10bar.**
 - Sistema Inox: DN20-DN50 - 16 bar; DN65 – 12,5bar; DN80-DN100 – 10bar.**
- (nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Janusz Żukowski – Kokybės kontrolės skyriaus viršininkas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)



(parašas)

Kleosin, 2015.02.04

(išdavimo vieta ir data)

*Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.

** Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.